


EDITAL

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE AMARES							1º TRIMESTRE 2019		
ZONA DE ABASTECIMENTO: FONTANÁRIO DO BARREIRO (Freguesia de Caldelas)							01 de janeiro a 31 de março		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Enterococos	0	N/100 mL	0	0	0	100%	2	2	100%
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	123	---	---	2	2	100%
Número de colónias a 37 °C	---	N/ml	0	71	---	---	2	2	100%
NOTA 1:									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
O Presidente da Câmara Municipal de Amares,							Data da publicação no website:		
 _____ (Manuel Moreira)							30-Mai-19		